



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

2021- Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Nº 2985/2021

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan de Mejoras y Desarrollo 2021-2022 de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Sunchales Ltda, que como ANEXO I se adjunta a la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y dese al R. D. y O.-

//////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodríguez" del Concejo Municipal de Sunchales, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.-

Dra. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL



CONCEJO MUNICIPAL

ANDREA OCHAT
PRESIDENTA



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021- Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

ANEXO I

Plan de Mejoras y Desarrollo 2021-2022 Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Sunchales Ltda.

Indice

A-Planilla y descripción del Anexo II Año 2020/2021

B-Planilla de descripción del Anexo II año 2021-2022

A-Planilla y descripción del Anexo II año 2020/2021


OBRAS 7/2020-6/2021

Obra	Jul-20 oct-20	nov-20 feb-21	mar-21 jun-21	Total Presupuesto	EJECUTADO	
					\$	%
1 Recambio de Red de A. Potable	1.165.443	1.142.514	1.527.795	1.634.484	3.835.752	235%
2 Cañería de Impulsión	3.669.428	2.748.291	386.410	6.262.100	6.804.129	109%
3 Registro Presión en Red		0	0	536.160	0	0%
4 By-Pass 2da etapa				2.066.390	0	0%
5 Adquisición maquinaria		66.063		256.000	66.063	26%
6 Perforación Acuífero Puelche		2.638.998	40.399	2.177.440	2.679.397	123%
7 Recambio de medidores	235.928	284.019	514.351	273.105	1.034.298	379%
8 Bomba CR (RO 50 m3/hs)		1.315.294		1.315.294	1.315.294	100%
9 Perforación acuífero Pampeano		360.000	216.119	576.119	576.119	100%
10 Varios	60679	10.473	299.269	370.421	370.421	100%
Parcial	5.131.478	8.565.652	2.984.343			
Total	5.131.478	13.697.130	16.681.473	14.520.973	16.681.473	

1-Recambio de Red de Agua Potable.

Se reubican cañerías que están debajo de calzada en aquellas calles en las que el municipio pavimenta o repavimenta. No por necesidad de la cooperativa ya que la cañería cumple su función operativa, el recambio acompaña al municipio en preservar la infraestructura vial. Los fondos para mano de obra, material y herramientas son aportados por la cooperativa con lo recaudado mensualmente a usuarios. Durante el año 2019 se recambiaron 2697 metros, de los cuales 668 corresponden a un caño 110 mm de diámetro ubicados sobre calle Laprida y Yrigoyen. Con excepción de Laprida, el recambio se debió estrictamente a reubicar caños en sectores a pavimentar.

En el 2020/21 lo invertido fue muy superior a lo presupuestado, el incremento se debió al cambio del dólar, mano de obra y cambios de la planificación. Debajo se observa un plano resumen y sectores mencionados.



A- RECAMBIO DE CAÑERÍA

Total de metros tirados en el 2020-2021 (al 12/2020)

	Ø	CAÑERÍAS		
		RECAMBIO	AGREGADO	NUEVA
Barrio Villa del Parque Sur (restan 200 m mas habilitación)	110	520		
	63	1062	531	
<u>TENDIDO DE CAÑOS</u>				
Cañería de impulsión	315			720
Lado Norte de Ruta 280-S	110			71
	63			490
Total		1582	531	1281

Total de cañería tendida 3394
 Total cañería agregada al la red 1812

Nota:

RECAMBIO: metros de cañería recambiada
 metros de caños
 del recambio de red

NUEVA: cañería tendida para cubrir nuevos lotes. Debe considerarse en el incremento de red.

Long. De red año 2019 180.084

Long. De red año 2020 181.896



Ilustración 1: CAÑERÍAS TENDIDAS EN EL 2020 (al 12/20)



Ilustración 2: Recambio de red Barrio Villa del Parque Sur

2-Cañería de impulsión: Nueva cañería de impulsión que vincula el sector de producción con Almacenamiento. Se colocó en paralelo a la cañería original, para mejorar la capacidad de bombeo del sistema. En los últimos años la demanda máxima de la población era similar al máximo bombeo del sistema, provocando tanque vacío, y períodos muy extensos para recuperar presión en la red ante corte de suministro. El proyecto comprendió básicamente en tender 720 metros de caño de PEAD Ø 315 PN 8, por terreno público y privado. Para la obra, se coordinó traza con el Municipio y loteador (terreno privado), firmando convenio con este último. Recorre la vereda con profundidad de 1.5 metros con malla de advertencia a media tapada.

Incrementa la capacidad de bombeo (m³/hs) para que supere la demanda máxima de la población y nos asegura mantener lleno el tanque. Antes de la mejora en los casos de corte de suministro por reparación de pérdidas importantes, tareas de mantenimiento o corte de energía, la recuperación de los tanques domiciliarios llevaba 10 horas generando innumerables reclamos. Un ejemplo de esto se observa en la ilustración 4.




Ilustración 3: Planimetría de la cañería de impulsión tendida en el ejercicio.

En los dos gráficos siguientes se muestra el antes y después de colocar la segunda cañería de impulsión. La primera ilustración refleja que el tanque (línea rojo-Ordenadas), requiere 16 horas para almacenar en el tanque 100 m³, con la segunda cañería en paralelo en operación alcanza este almacenamiento en 3.5 horas con un corte casi tres veces mas prolongado.




Ilustración 4: Muestra recuperación del almacenamiento del tanque ante cortes de bombeo y tanque vacío. Antes y luego de la concreción de la 2da cañería de impulsión. Ver con la obra ejecutada, en solo 3,5 horas se recupera el tanque.

3-Registro de Presiones en red


Se realizó en el ejercicio 21/22

4-By-Pass 2da Etapa

Se realizó en el 2021-2022

5-Adquisición de maquinaria

La adquisición de la compactadora de asfalto tiene que ver con la reparación ante rotura por pérdida de agua. Se coordinó con el Municipio reparar los asfaltos con la misma metodología que ellos utilizan. Esto es material, dosificación y máquina para compactar asfalto. Para la compra habíamos presupuestado una compactadora de mayor tamaño, pero por lo antes mencionado



adquirimos la misma compactadora que utiliza el municipio. Se muestra una fotografía

6-Perforación acuífero Puelche.

La perforación al acuífero Paraná o comúnmente llamado Puelche, se hizo en diciembre 2020/enero 2021, por perforista y Geólogo matriculado. En la tabla siguiente se muestra el diseño resultante. El agua se trata por ósmosis inversa en la planta de 300 m³/hs de capacidad.

En la ilustración se observa la ubicación, unos 260 metros aguas abajo de la represa sobre la margen derecha del Canal Sur. Está sobre el futuro espacio verde, según proyecto de mensura loteo "El Fundador". Adjuntamos la nota con la cual declaramos la perforación en el ministerio de medio ambiente dando cumplimiento a la ley de agua.

Los costos fueron, perforista con geólogo, cableado (desde la represa), bomba, manguera, tablero eléctrico y parte de la cañería de impulsión

Porta Filtro	PVC Clase 10 250 mm	0-56 m
Porta caño	PVC Clase 10 de 200 mm	56-87
Filtro	PVC 200 mm RANURA 0.5mm	87-105
Depósito	PVC Clase 10 200 mm	
GRAVA SELECCIONADA 1-2 mm/Se aisló acuíferos con cemento		

X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



- Se sugiere un caudal de explotación que no supere los 100 m³/h aunque el pozo pueda producir mayor caudal.
- Para el caudal recomendado la bomba debe colgarse a 56 m bajo boca de pozo.
- Se recomienda no dejar inactivo el pozo un tiempo prolongado.



Juan Manuel Fatała
Geólogo
Mat. CIE N° 1-2762-1



Carlos H. Manavella
Geólogo
Mat. CSPG N° 2234




 Dra. SOLEDAD MENDOZA
 SECRETARIA
 CONCEJO MUNICIPAL



CONSULTORIA Y SERVICIOS HIDROGEOLOGICOS
Geólogo CARLOS H. MANAVELLA - Geólogo JUAN M. FATALA
ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS - GEOELECTRICOS - PERFORACIONES - PERFILAJES
Pje. KOCH 1883 (3008) SANTA FE - CEL: (0342)154462929 - (0351) 153633963

Santa Fe, 26 de Abril de 2021

Sr
Secretario de Empresas y Servicios Públicos
Del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Ing. Carlos Alberto Maina

De nuestra mayor consideración:

Ante la solicitud de la Cooperativa De Agua Potable de la Ciudad de Sunchales de declarar una perforación, realizada en el año 2020, en la Planta Industrial perteneciente a la empresa, ubicada en Progreso, Dpto. Las Colonias, elevo a Ud. la documentación técnica de la misma dando así cumplimiento a la resolución 395/07.


La perforación cuenta con información estratigráfica y perfilaje múltiple de pozos. Además, se realizó una prueba de funcionamiento luego de finalizada la perforación.

Para la construcción de nuevas perforaciones Cooperativa De Agua Potable de la Ciudad de Sunchales, se compromete a ajustarse a las Normas Técnicas Vigentes para la Construcción de pozos (someros y profundos), cumpliendo con la metodología prevista por la resolución 395/07, cuya documentación técnica será elevada oportunamente.

Sin otro particular, saludo a Ud. con la más atenta consideración.

Juan Manuel Fátala
Geólogo
Mat. CIE N° 1-2762-1

Carlos H. Manavella
Geólogo
Mat. CSPG N° 2234



Dra. SOLEDAD MENBOZA
SECRETARÍA
CONCEJO MUNICIPAL

7-Recambio de medidores domiciliarios.

Se recambiaron 357 medidores y se instalaron 214 nuevos.

8-Compra de bomba CR


La planta de tratamiento de osmosis inversa tiene una capacidad de 300 m³/hs, formada por 10 equipos de 20 y 2 de 50 m³/hs de permeado. Si bien se hace un seguimiento preventivo respecto al funcionamiento de las bombas con análisis de vibración y puntos calientes, se necesita ante eventual inconveniente programado o no, reemplazar la bomba. En cálculos rápidos para la ciudad se bombea un potencial de 240 m³/hs (60 para SanCor CUL). Tener detenido un equipo de 50 m³/hs. reduce un 20 % de la capacidad de 1200 m³/día, imposible de cubrir con agua de pozo del acuífero pampeano.

Por el alto costo de los elementos que conforman los equipos es que tenemos 10 equipos de 20 y 2 equipos de 50,3/hs. con las mismas características para unificar repuestos. En existencia tenemos una bomba CR como repuesto de los 10 equipos de 20 m³/hs y en este ejercicio se adquirió la bomba de reemplazo para los equipos que producen 50 m³/hs de permeado.

9-Pozos en el Acuífero Pampeano

El aumento de permeado nos habilita a incorporar agua del acuífero pampeano, es por ello por lo que hicimos 2 nuevas perforaciones. Se ubicaron en el vértice Sur-Oeste en el talud Sur, con las características que se observa en la tabla.

La obra comprendió, tendido de caños de PEAD PN 8 diámetro 75, tendido de cable y perforación con gabinete de protección de mampostería. La extracción se descarga en el PGØ 9, y luego desde aquí se rebomba al tanque por la cañería de impulsión.



Perforación de trabajo	300 mm x 20 m
Portafiltro	160 mm x 20 m
Filtro	160 mm x 16 m
Tapa final	1 m
Grava 1-2	
Producción de ambos pozos 16/18 m ³ /hs	

10-Varios:

- 1- Agregado bomba a cisterna de agua salada
- 2- Mejoras en las variables de automatización (Sistema Scada)
- 3- Construcción compartimento para almacenamiento de material de reposición de asfalto.

B-Planilla y descripción Anexo II año 2021/2022

PLAN DE DESARROLLO Y MEJORA 7/2021-6/2022

Obra	jul-21 oct-21	nov-21 feb-22	mar-22 jun-22	Total
1 Recambio de Red	2.342.865	1.300.000	520.000	4.162.865
2 Registro de Presión en Red	136.546	296.250	127.650	560.446
3 By-Pass 2da etapa	865.342			865.342
4 Perforaciones Acuífero Pampeano	202.499	457.601	400.000	1.060.100
5 Mejora de presión en extremo de red	173.511	236.152	377.511	787.175
6 Nuevo Pto de cloración			449.650	449.650
7 Cerco Perimetral represa lado Este	454.435	363.548	282.017	1.100.000
8 Recambio de medidores	275.026	441.792	441.792	1.158.610
9 Caudalímetro Ultrasónico no invasivo portatil		133.750		133.750
10 48 membranas			4.032.000	4.032.000
11 Reparación Cañería de Impulsión Agua Cruda		515.270		515.270
12 Grupo Electrógeno	120000			120.000

Parcial	4.570.225	3.744.363	6.630.620	
Total	4.570.225	8.314.588	14.945.208	14.945.208

1-Recambio de Red de Agua Potable.

Existen varios motivos por el cual recambiamos red, "Por cuidado de la infraestructura urbana", aquí la red se encuentra debajo de la calzada en calles en donde se pavimentará, la reubicación a veredas tiene por objetivo eliminar la posible rotura de pavimento. Otro motivo es reducir fugas reales, caso del barrio Moreno. La cantidad de fugas de agua no sólo genera pérdida de dinero, altos valores de pérdida como el existente, sino que reduce las presiones del sector y con ello deficiencia en la cobertura del servicio.

En este año, además de gastar dinero en reubicar cañerías que poco nos interesa y sirve, comenzamos a atender nuestra necesidad como prestador, recambiar El barrio Moreno/Coop/Franza.

La cañería recorre ambas veredas con la traza que nos permita ubicación de gas, acequias, líneas de árboles y otros servicios. El 95 % se hace con zanjadora, corte de 10 centímetros y profundidad de 65/70 centímetros, con malla de advertencia a media tapada. Tanto el caño como accesorios serán de P.E.A.D., tuberías clase 10 y accesorios a electrofusión de PN 16.

A la obra en integridad la hacemos con maquinaria herramientas y personal capacitado de la cooperativa. Además del plantel de mantenimiento, 6 personas con zanjadora, minicargador, grupos electrógenos y acoplados nos permite mejoras en la red y cubrir demanda de punta en mantenimiento ocasionalmente.

10

Dra. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL

RECAMBIO/AMPLIACION DE RED 2021

	Cantidad de metros de caños					Lotes [u]
	63	75	90	110	315	
Recambio de red						
* Calle Donato ambas veredas e/JIPaso y steigleder	184					11
* Pedroni Lado Sur e/ Av. MorenoF de los S.	346					16
* Eva Perón lado Norte (e/ Av Moreno y F de los S)	346					17
* 19 de Octubre ambas veredas (e/Eva P-Pedroni)	184					13
* Rosario ambas veredas (e/Eva P-Pedroni)	184					14
* Dorrego lado este (e/Eva P-Pedroni)	92					2
* Fortín de los Sunchales Lado Este (e/Eva P-Pedroni)				92		3
Cortada Lainez (lado Sur)	80					7
Bolivar ambas veredas (e/Avellaneda San Juan)	212					13
(1) Alem ambas veredas (e/Perú-Güemes)	70			350		28
Bajada/impulsión a tanque					90	
Total de cañerías por Ø	1698			442	90	124
Cañería Nueva	890					

Ampliación de red


Falucho (e/Suipacha-Oroño)				260		0
(2) Madre Teresa de Calcuta				450		

Nota: En recambio de red se tiende caño por ambas veredas, es por ello que en estos casos se contabiliza la mitad de metros como incrementos de la red

Nota * Barrio Moreno, el recambio se debe a reducir fuga real=Mejorar el funcionamiento operativo de la red, tanto en presión como cubris demanda

Nota 1: Resta tender 100 metros de caño de Ø 110 mm

Nota 2: Se proyecta tender cañería en lo que resta del ejercicio.




2-Registro de Presiones en Red.

Desde el año 2015 comenzamos a implementar sistema scada que nos permite monitorear en línea y tomar acciones sobre elementos como por ejemplo válvulas, tableros eléctricos, además de asociar alarmas a las variables fundamentales.

En ese camino incorporamos medidores de presiones de la red de distribución en línea por conexiones de fibra óptica, que históricamente se midieron presencialmente con manómetros.

Se colocaron los 6 puntos que muestra la ilustración.



En los dos primeros trimestres se puntualizan las erogaciones hechas para los 6 sensores (planificado p/ ejercicio anterior), se proyectan en el próximo trimestre agregar otro punto de medición.

En los primeros para transmitir la información se utilizó la red de fibra perteneciente a Integral Insumos, este año el objetivo es hacerlo por medio de antena para bajar el costo de uso mensual. El trabajo e implementación lo hace completamente personal de la cooperativa exceptuando la bajada de energía (E.P.E.).

El punto de medición consta de un sensor o transductor de presión que es colocado directamente sobre el caño de la red de agua, este a su vez es conectado a un módulo PLC con conexión ethernet. El PLC es el encargado de recibir y procesar la señal eléctrica generada por el sensor de presión y transformarla en datos escalados en kgrs/cm2.
A su vez el PLC envía esta información mediante un enlace punto a punto generado por una antena (o dispositivo usado para conectividad inalámbrica direccional) colocada en el punto de medición con otra colocada sobre el Tanque Elevado (esta última ya instalada)
El PLC tiene una dirección IP la cual le permite estar dentro de la Intranet de la Cooperativa por lo que es integrado al sistema SCADA para su visualización y control.
Es posible agregar otro tipo de instrumentos de medición como ser caudalímetros y además operar válvulas entre otros componentes.

Item	denominación	características	costo (US\$)
1	sensor de presión	0-2 kgrs	150
2	PLC	Schneider TM221CE16R	360
3	antena	Ubiquiti LiteBeam LBE M5 5,8 ghz gen1	50
4	tablero eléctrico	gabinete/termomagnética/borneras/cables/etc	150


costo total (valores sin IVA) 710

El presupuesto no incluye los costos de material ni de mano de obra de poste de fijación de antena y tablero ni cámara de alojamiento sensor

Costo	
Sensores+PLC+Antena+Tablero	710 US\$
Pilar+Bajada de Energía+Poste	400 US\$
	1110 US\$
	127650 Pesos


Dra. SOLEDAD-MENDOZA
SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL



La ilustración muestra la presión de ingreso a ed (Bajada de tanque) y de los puntos antes mencionados. De las curvas podemos detectar planteos de mejora de presión (ver obras 2021-2022), y anomalías asociadas a pérdidas importantes.



3-By-Pass 2da Etapa.

La primera etapa del bypass realizado en el ejercicio anterior posibilitó cambiar los caños de ingreso y salida del tanque elevado. En esta etapa se colocaron caños de PEAD PN 10, Ø 315, además de reemplazar las válvulas originarias que se hallan dentro del tanque, ahora se las ubicó fuera. En las fotos se ve claramente el deterioro de caños, y obra realizada. En la ilustración un esquema final como quedó la obra.





Nuevamente la obra se hizo íntegramente por personal de la cooperativa con excepción de las tareas de herrería.

Dra. SOLEDAD MENDOZA
 SECRETARIA
 CONCEJO MUNICIPAL




4-Perforación acuífero pampeano.

Repetimos el planteo del año anterior, con dos perforaciones aumentamos la producción de agua. En este caso incrementamos agua sin tratar de la mezcla.

Esto es posible porque la mezcla lo permite, además es conveniente por baja relación m³/hs en inversión y costo operativo.

Perforación	300 mm x 20 m
Portafiltro	160 mm x 20 m
Filtro	160 mm x 16 m
Tapa final	
Grava 1-2	
Producción: aún no está operativa	



5-Mejora de presión en extremo de Red.

La red no tiene problemas de presión, sólo al norte de calle Rafaela y al Oeste de Ruta 34 presenta valores levemente inferiores en parte del día. Como se observa en el gráfico un par de horas se encuentra entre 700/800 gramos (ilustración 6 gráfico inferior). Esta situación se debe a 3 motivos fundamentales:

- Regulación de presión en ingreso a red (en el propio tanque), que condiciona las mismas en toda la red. Provocamos una pérdida de carga para reducción en 200/400 gramos al ingreso de la red y con ello lograr un nivel de fuga menor. Esta situación (ilustración 6 Gráfico superior) para lograr la mínima presión de ingreso que asegura 800 gr/cm² mínimo en red.
- Conformación de la red de distribución (ilustración 5), esta presenta “Barreras” naturales o artificiales como Canal Norte, Calle Rafaela y Oroño. Estas barreras reducen la presión y reduce la velocidad de recuperación en cuanto a presión del sector ante cortes de suministro.
- Topográfica, los sectores tienen una coa similar a la base del tanque situación que juega en contra a la presión hidráulica. El tanque se halla a 95 metros, Hurra llanura 94.7 m y a 93,6 m se encuentra el terreno al este de R 34.

Planteamos etapas como solución:

1er Etapa:

Subir la presión durante la tarde a 1.35 kg/cm². Hecho, ver ilustración 6

2da Etapa:

Mejoras en la red de distribución de agua potable:

- Ampliación de red por calle Falucho entre Suipacha y Oroño (realizado)
- Cruce de Calle Oroño y Rafaela x 2
- Cruce del Puente sobre canal norte en Falucho. De máxima con recambio de red por Dentessano y Falucho hasta Colón. Ver Anexo.




Ilustración 5; Conformación de la Red de Distribución de Agua Potable




Ilustración 6: Presiones en 2 sectores de la red con 1,25 Y 1,35 kg/cm2 n Ingreso a Red (B.T.)

6-Nuevo Punto de Cloración.

El único punto de cloración de la red se encuentra centralizado en el ingreso, es decir en bajada de tanque elevado. La concentración se mantiene constante al valor seteado con una dosificadora proporcional bombeando más o menos según el testeado del cloro libre en línea de agua debajo de la aplicación. Esta práctica chequeada nos asegura cloro en extremos de red, ahora bien, con la aparición de ciudad verde en extremo de red con el obvio poco consumo inicial provoca una reducción del cloro libre que debemos reforzar. La red es grande, el poco consumo (por baja densidad) genera permanencia del agua que consume el cloro residual. El objetivo es agregar un nuevo punto de cloración para garantizar valores en red superiores al mínimo fijado por normativa. Recordemos que la ley fija como valor mínimo el 0.2 p.p.m. que hoy cumplimos, pero el objetivo es dosificar de manera de asegurar 0.4 y garantizar así mayor tiempo de inocuidad del agua en los tanques de domicilio.

Pensamos ubicar el punto de inyección sobre el caño de 110 mm que recorre Madre Teresa de Calcuta, con una dosificadora inteligente monitoreada en línea. El equipamiento necesario es

Costeo punto de medición en red

El punto de medición consta de un sensor o transductor de presión que es colocado directamente sobre el caño de la red de agua, este a su vez es conectado a un módulo PLC con conexión ethernet. El PLC es el encargado de recibir y procesar la señal eléctrica generada por el sensor de presión y transformarla en datos escalados en kgrs/cm2.

A su vez el PLC envía esta información mediante un enlace punto a punto generado por una antena (o dispositivo usado para conectividad inalámbrica direccional) colocada en el punto de medición con otra colocada sobre el Tanque Elevado (esta última ya instalada).

El PLC tiene una dirección IP la cual le permite estar dentro de la intranet de la Cooperativa por lo que es integrado al sistema SCADA para su visualización y control.

Es posible agregar otro tipo de instrumentos de medición como ser caudalímetros y además operar válvulas entre otros componentes.

Item	denominación	características	costo (US\$)
1	sensor de presión	0-2 kgrs	150
2	PLC	Schneider TM221CE16R	360
3	antena	Ubiquiti LiteBeam LBE M5 5.8 ghz gen1	50
4	tablero eléctrico	gabinete/termomagnética/borneras/cables/etc	150

costo total (valores sin IVA)

710


El presupuesto no incluye los costos de material ni de mano de obra de poste de fijación de antena y tablero ni cámara de alojamiento sensor.

A este listado se debe agregar, el pilar de la E.P.E., casilla para proteger dosificadora tanque de cloro y tablero.



7-Cerco Perimetral

A partir de numerosos robos es que seguimos el reemplazo del alambrado con el cercado del predio en donde se hallan las represas, planta de tratamiento y pozos de extracción. El cerco se hace con postes de 2 metros de altura, alambre de púa, malla soldada cemento+losa de 50 centímetros.



8-Nuevos y Recambio de medidores.


En ejercicio se compran medidores domiciliarios para nuevas conexiones o recambios de aquellos que presentan un mal funcionamiento o tienen muchos metros cúbicos de uso.

9-Caudalímetro ultrasónico no invasivo.

Una variable importante para medir tanto en distribución como en producción es el caudal. Esta variable nos permite conocer el funcionamiento operativo de bombas, precisión de caudalímetros que a su vez da certeza respecto a valores tan importantes como el A.N.C. o volumen a facturar.

Como no es posible o práctico la colocación de caudalímetros en todas las cañerías o bien chequear tuberías de 400 mm con caudales de 280 m³/hs, llamábamos a empresas que brindan el servicio de chequeo. Hoy luego de pedir presupuesto de la tarea compramos un caudalímetro ultrasónico no invasivo. El costo fue de 1250 U\$, muy por debajo de otros cuyo valor supera los 5500 u 8000 dólares. Las prestaciones del adquirido son las mínima y básica que nos permite cumplir el objetivo planteado.

De esta manera verificaremos el caudalímetro de ingreso a red y con ello tener confianza respecto al valor del A.N.C. Le daremos uso para verificar el funcionamiento del sistema de cañería, perforaciones y bombas. Las tareas se realizarán en forma trimestral según la experiencia e importancia del punto y formará parte del PAS (Plan de Agua Segura).



10-Adquisición de 48 membranas

Planteamos la compra de 48 membranas para este año, de esta manera cubrir la remoción de dos equipos chicos. De esta manera la rotación será entre 5 y 6 años, tiempo prudente según antecedentes del sistema en funcionamiento. El presupuesto estimado es 4.032.000 \$, según valor del dólar y costo de membranas luego de la puja de precios.


11-Reparación de cañería de impulsión de agua cruda

El sistema colector de agua salada para la Planta de Osmosis Inversa presenta una rotura que requiere cambio a la brevedad. El sistema es el original instalado en el año 1995 y es crítico para todo el esquema. Su recambio requiere parar la producción durante unas horas. La cañería es de 400mm.



12 – Grupo electrógeno

Se adquirió un grupo electrógeno para trabajos de mantenimiento y obra.



20
Dra. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL




-2021-AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN -

ARTÍCULO 3º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, archívese y dese al R. de R.
D. y O.-

Sunchales, 20 de diciembre de 2021



LEANDRO LAMBERTI
Secretaría de Gestión
Municipalidad de Sunchales



Dr. GONZALO TOSELLI
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Sunchales